

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла»  
Адрес: 302027, г. Орел, пер. Ягодный, 11  
Тел: 41-44-01, факс 41-44-01  
КПП /ИНН 575301001/5753019553  
РС 40701810000001000015  
Отделение Орла  
ЛС 20546Ц70860  
ОГРН 1025700833146  
Электронная почта det.sad25 @yandex.ru

Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору  
Приокское управление  
(Ростехнадзор)



Утверждаю  
Заведующая МБДОУ № 25  
(Прошина Л.В.)

\_\_\_\_\_ 2015г.

В соответствии на предписание № 1 –ПЭ-О-173 выданное 17 февраля 2015г.

Выдано главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Жучковым А.А. в процессе проведения плановой внезапной проверки, согласно распоряжения от 12.02.2015г., № 234-р деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла»

Сообщаю результат выполнения

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Отметка о выполнении	Дата	Подпись
1	Отсутствует календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках	выполнено	11.03.2015	<i>Жучков</i>
2	Отсутствуют паспорта заземляющего устройства и его заполнение	выполнено	27.04.2015	<i>Жучков</i>
3	Отсутствует график осмотров и не проводятся визуальные осмотры видимых частей заземляющих устройств	График составили, журнал ведется	06.04.2015	<i>Жучков</i>
4	С оперативно-ремонтным персоналом не проводятся контрольные противоаварийные	Журнал заведен	27.04.2015	<i>Жучков</i>
5	Отсутствуют паспорта заземляющего устройства и его заполнения	выполнено	27.04.2015	<i>Жучков</i>
6	Отсутствует календарный график по проверке знаний и норм и правил работы в электроустановках	выполнено	11.03.2015	<i>Жучков</i>
7	На пускорегулирующих устройствах на пищеблоке на некоторых ПРУ отсутствуют надписи с наименованием агрегата или механизма к которому они	Надписи написаны	07.04.2015	<i>Жучков</i>

	относятся.			
8	Не проводятся инструктаж на рабочем месте электротехнического персонала	Журнал заведен	06.04.2015	<i>Жешиц</i>
9	Нет утвержденного перечня должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	Приказ № 1 <i>выполнено</i>	06.04.2015	<i>Жешиц</i>
10	На внутренней стороне щитов и сборок не выполнены в полном объеме надписи, указывающие номинальный ток плавких ставок (ВРУ 0,4 кВ)	Надписи написаны	07.04.2015	<i>Жешиц</i>