

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

ул. Левый берег р. Оки, д. 45 а, Орел , 302001; тел./ факс: (4862) 54-24-50; E-mail: [rtnore@mail.ptl.ru](mailto:rtnore@mail.ptl.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ №1-ЭП-О-173**

Г. Орел пер. Ягодный, д. 11-а.  
(место составления предписания)

"17" февраля 2015 г.  
(дата составления предписания)

13 час.00 мин  
(время составления предписания)

Заведующей Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 25, г. Орла.

Прошиной Людмиле Васильевне

Мною, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Жучковым А.А., в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 12.02.2015 г. № 234-р, деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25.

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в присутствии заместителя заведующей по АХЧ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 г. Орла Коляновой Елены Евгеньевны выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № п п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП) п.1.4.27.	Устранить нарушение	17.05.2015
2.	Отсутствуют паспорта заземляющего устройства и его заполнение.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Устранить нарушение	17.05.2015
3.	Отсутствует график осмотров и не проводятся визуальные осмотры видимых частей заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.7.9.	Устранить нарушение	17.05.2015
4.	С оперативно-ремонтным персоналом не проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.	ПТЭЭП п.1.4.5.2.	Устранить нарушение	17.05.2015

	Отсутствуют паспорта заземляющего устройства и его заполнение.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Устранить нарушение	17.05.2015
	Отсутствует календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.4.27.	Устранить нарушение	17.05.2015
7.	На пускорегулирующих устройствах на щитоблоке на некоторых ПРУ отсутствуют надписи с наименованием агрегата или механизма к которому они относятся.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	Устранить нарушение	17.05.2015
8.	Не проводятся инструктаж на рабочем месте электротехнического персонала.	ПТЭЭП п. 1.7.9.	Устранить нарушение	17.05.2015
9.	Нет утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.3.	Устранить нарушение	17.05.2015
10.	На внутренней стороне щитов и сборок не выполнены в полном объеме надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок. (ВРУ 0,4 кВ.)	ПТЭЭП п.2.2.20	Устранить нарушение	17.05.2015
11.				

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, руководителю юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 г. Орла предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания в адрес Приокского управления Ростехнадзора (302001 г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки, д. 45а) с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Жучков Александр Алексеевич

(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлен: Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 г. Орла

«14» мая 2015г.

Громова Громова М.В.

(подпись, Ф.И.О.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

